



Certifikat 6622

Bilag 1 - 24-02-2021

Produktion af indbrudshæmmende produkter iht. EN 1627:2011 Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder - Indbrudssikring - Krav og klassifikation.

Production of Burglar resistance products EN 1627:2011 Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Requirements and classification.

Omfatter produkterne:

Includes the products:

Safe 3000 Type 100, Ø 10 mm grille in metal – tested size: 1400 x 3000 mm (H x W)

Classifikationsrapport - *Classification report*: Teknologisk Institut 0303/669280-B – RC3 – Group 4.

Dimensioner Dimensions	Minimum	Testet	Maximum	Klassifikation Classification
Bredde/ Width	Ingen begrænsning No limit	3000 mm	3000 mm	RC3 - Group 4
Fri åbningshøjde Clear opening height	Ingen begrænsning No limit	1400 mm	1400 mm	

Safe 3000 rullegritter, perforeret screen og massiv jalousi – *perforated screen and massive jalousie* - tested size: 2400 x 3000 mm (H x W)

Classifikationsrapport - *Classification report*: Teknologisk Institut 0303/669280-r2 – RC3 – Group 3.

Dimensioner Dimensions	Minimum	Testet	Maximum	Klassifikation Classification
Bredde/ Width	Ingen begrænsning No limit	4000 mm	4000 mm	RC3 - Group 3
Fri åbningshøjde Clear opening height	Ingen begrænsning No limit	2000 mm	+50%: 3000 mm	

Safe 4000 rullejalousi, massiv jalousi - *massive jalousie* – tested size: 2500 x 6000 mm (H x W)

Classifikationsrapport - *Classification report*: Teknologisk Institut 902584-C – RC4 – Group 3.

Dimensioner Dimensions	Minimum	Testet	Maximum	Klassifikation Classification
Bredde/ Width	Ingen begrænsning No limit	6000 mm	6000 mm	RC4 - Group 3
Fri åbningshøjde Clear opening height	Ingen begrænsning No limit	2090 mm	+50%: 3135 mm	

leveret af
delivered by

Alux A/S
Holmbladsvej 4
DK-8600 Silkeborg



Certifikat 6622

Bilag 2 - 24-02-2021

Produktion af indbrudshæmmende produkter iht. EN 1627:2011 Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder - Indbrudssikring - Krav og klassifikation.

Production of Burglar resistance products EN 1627:2011 Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Requirements and classification.

Omfatter produkterne:

Includes the products:

Safe 4000 Type 100-50, Fixed steel grille (two vertical offset jointed grilles, c-c 100 x 100 mm grid with 10 mm bars with lock boxes in both sides. 3000 x 1350 mm (w x h)

Classifikationsrapport - *Classification report*: Teknologisk Institut 952125-r1 - RC4 – Group 4 product

Dimensioner Dimensions	Minimum	Testet	Maximum	Klassifikation Classification
Bredde/ Width	Ingen begrænsning No limit	3000 mm	*	RC4 - Group 4
Fri åbningshøjde Clear opening height	Ingen begrænsning No limit	1350 mm	*	

* Expert statement required if need for larger then tested.

leveret af
delivered by

Alux A/S

Holmbladsvej 4
DK-8600 Silkeborg